Vážení vlastníci,



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Otradovická 735/19; 736/21
PSČ, obec: 142 00 Praha 12
K.ú., parcelní č.: Kamýk [728438], 580/4; 580/5
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 6343,5 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná A ← 53
Velmi úsporná B ← 79
Úsporná C ← 106
Méně úsporná D ← 152
Nehospodárná E ← 198
Velmi nehospodárná F ← 244
Mimořádně nehospodárná G

B 79

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost
není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE
MWh/rok

Účinná SZTE s OZE<80% - 448,1 (92 %)
Elektřina - 38,1 (8 %)

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	35 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	77 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	45 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: EkoWATT CZ s.r.o.
Osvědčení č.: 2002
Kontakt: info@ekowatt.cz

Ev. č. průkazu: 551512.0
Vyhotoveno dne: 07.12.2023
Podpis: Ing. Gabriela Krajcarová

pokud pronajímáte nebo prodáváte byt, budete potřebovat PENB. Zde jej můžete stáhnout.